

10. Form Checklist Inspeksi Terencana Fasilitas Hidrokarbon

PT KALIMANTAN PRIMA PERSADA
CEKLIS INSPEKSI TERENCANA (KONDISI FISIK)

%

Nama Site : Departemen: Lokasi:

KODE BAHAYA	TIPE BAHAYA	KEMUNGKINAN AKIBAT	TINDAKAN DIPERLUKAN
AA	Bahaya Kritis	Kematian atau Kerugian Barang Besar >US\$ 10000	Stop & Perbaiki (Segera)
A	Bahaya Resiko Tinggi	LTI Serious / Kerugian Barang US\$ 5000 to 10000	Perbaiki Dalam 12 Jam
B	Bahaya Resiko Sedang	LTI / Kerugian Barang US\$ 1000 to 5000	Perbaiki Dalam 3 Hari
C	Bahaya Resiko Rendah	Cedera Ringan atau Kerugian Barang Ringan	Perbaiki Jika Dapat

CEKLIS INSPEKSI – FASILITAS HIDROKARBON

INSPEKSI DAMPAK / MASALAH / NILAI	NILAI MUNGKIN	NILAI AKTUAL	KODE BAHAYA	KOMENTAR
Tangki / Drum Penyimpanan:-				
Kondisi Tangki – tidak bocor, pecah, dll	50			
Kondisi Katup / Keran – tidak bocor, pecah, dll	50			
Kondisi Konektor / Selang – tidak bocor, pecah, dll	50			
Kondisi Drum – tidak bocor, pecah, penyok, dll	50			
Kondisi Drum – ada tutup, tidak terkontaminasi, dll	20			
Semua drum dan tangki ditampung (disimpan) dalam lokasi tanggul atau pan yang didesain dengan baik	100			
Tanggul:-				
Kapasitas memadai & standar ukuran tanggul	50			
Kapasitas tanggul diindikasikan / ditandai secara jelas	15			
Kondisi dinding tanggul baik – tidak bocor / berlubang	50			
Kondisi Penadah Cairan baik – tidak bocor / berlubang	50			
Kondisi keran pengering / katup baik * Setiap saat harus selalu ddekat dan terkunci!	35			
Interseptor:-				
Kondisi Saluran – tidak pecah, tidak bocor, dll	50			
Kondisi Trap Oli – tidak pecah, tidak bocor, dll	75			
Kapasitas Trap Oli yang memadai & ukuran standar trap	50			
Workshop:-				
Semua drum dilengkapi drip tray	35			
Adanya Trap Oli dan Catatan pembersihan saluran	35			
Adanya peralatan respon keadaan darurat tumpahan	35			
Pengelolaan Limbah:-				
Semua limbah dikelola dengan baik – lap berminyak / dll	50			
Semua limbah dikelola dengan baik – filter oli / dll	50			
Penjagaan yang baik dan tumpahan minimal (pan tetesan)	50			
Adanya tong terpisah untuk jenis limbah yang berbeda	50			
JUMLAH TOTAL	1000			

Inspeksi Dilakukan Oleh		Tandatangan		Tanggal	
Inspeksi Ulang Oleh		Tandatangan		Tanggal	

