

**Hasil Pemeriksaan Kualitas Bakteriologis Depot Air Minum Isi Ulang Pada *E.Coli* Di
Puskesmas Wilayah Jakarta Pusat
Tahun 2018**

No	Nama Tempat (Instansi)	Satuan	Hasil	Kadar Maksimum yang diperbolehkan	Keterangan
1	Venus Water	Jumlah/100 ml	0	0	Memenuhi Syarat
2	Chrisna Aqua		2		Tidak Memenuhi Syarat
3	Citarum		0		Memenuhi Syarat
4	Nokia Air		2		Tidak Memenuhi Syarat
5	Almaqua I		7		Tidak Memenuhi Syarat
6	Latansa		34		Tidak Memenuhi Syarat
7	Qini Mart		0		Memenuhi Syarat
8	Air Sehat		2		Tidak Memenuhi Syarat
9	Depo Rizki		0		Memenuhi Syarat
10	Aquaria		2		Tidak Memenuhi Syarat
11	Almaqua II		110		Tidak Memenuhi Syarat
12	Depo Wawan		4		Tidak Memenuhi Syarat
13	Masjid Nurul Amal		0		Memenuhi Syarat
14	M2		3		Tidak Memenuhi Syarat
15	Depo Arsinum		5		Tidak Memenuhi Syarat
16	Depo 77		0		Memenuhi Syarat
17	Depo Afriel		0		Memenuhi Syarat
18	Depo Anugrah		3		Tidak Memenuhi Syarat
19	Depo Alvin Qua		7		Tidak Memenuhi Syarat
20	Depo Jernih		0		Memenuhi Syarat
21	Depo Warda		0		Memenuhi Syarat

No	Nama Tempat (Instansi)	Satuan	Hasil	Kadar Maksimum yang diperbolehkan	Keterangan
22	Depo Iksan	Jumlah/100 ml	140	0	Tidak Memenuhi Syarat
23	Depo Puri Water		90		Tidak Memenuhi Syarat
24	Depo Dina Qua		0		Memenuhi Syarat
25	Depo C1 & P1		2		Tidak Memenuhi Syarat
26	Depo Gracia Water		0		Memenuhi Syarat
27	Depo Fresh Water		0		Memenuhi Syarat
28	Depo Diqua		2		Tidak Memenuhi Syarat
29	Depo Revina		7		Tidak Memenuhi Syarat
30	Yamaha		0		Memenuhi Syarat
31	Boys Water		4		Tidak Memenuhi Syarat
32	Maulana Jaya		0		Memenuhi Syarat
33	Airiel		0		Memenuhi Syarat
34	Muanah		0		Memenuhi Syarat
35	Depot Air Oxy		0		Memenuhi Syarat
36	Mandiri		0		Memenuhi Syarat
37	Dafa		4		Tidak Memenuhi Syarat
38	Anugrah		500		Tidak Memenuhi Syarat
39	Tirta Johar		0		Memenuhi Syarat
40	Doa Ibu 2		0		Memenuhi Syarat
41	Depot Banyu Huria		0		Memenuhi Syarat
42	Doa Ibu 1		0		Memenuhi Syarat
43	Air Quest		0		Memenuhi Syarat
44	Dawn		0		Memenuhi Syarat
45	Al Husaeni		2		Tidak Memenuhi Syarat

No	Nama Tempat (Instansi)	Satuan	Hasil	Kadar Maksimum yang diperbolehkan	Keterangan
46	Aquanas	Jumlah/100 ml	2	0	Tidak Memenuhi Syarat
47	Apdamindo		26		Tidak Memenuhi Syarat
48	Fila		14		Tidak Memenuhi Syarat
49	Barokah		0		Memenuhi Syarat
50	Elta Utama		0		Memenuhi Syarat
51	Ghofur		4		Tidak Memenuhi Syarat
52	A-Quara		0		Memenuhi Syarat
53	Man Aqua		0		Memenuhi Syarat
54	Tirta Anugrah		0		Memenuhi Syarat
54	Carten		2		Tidak Memenuhi Syarat
56	Depot Isi Ujung Kwitang		2		Tidak Memenuhi Syarat
57	Aliza		0		Memenuhi Syarat
58	Agus Water		0		Memenuhi Syarat
59	Tidar		1600		Tidak Memenuhi Syarat
60	Putri D Water		6		Tidak Memenuhi Syarat
61	Quakita		0		Memenuhi Syarat
62	Galunggung		21		Tidak Memenuhi Syarat
63	Tirta Barokah Lancar		0		Memenuhi Syarat
64	Niagara		2		Tidak Memenuhi Syarat
65	Top Water		0		Memenuhi Syarat
66	D Water		0		Memenuhi Syarat
67	Aqua Doel		21		Tidak Memenuhi Syarat
68	Damiu Moris		0		Memenuhi Syarat

No	Nama Tempat (Instansi)	Satuan	Hasil	Kadar Maksimum yang diperbolehkan	Keterangan
69	Damiu SVI	Jumlah/100 ml	0	0	Memenuhi Syarat
70	Damiu D'Qua		3		Tidak Memenuhi Syarat
71	Damiu Ad Air		0		Memenuhi Syarat
72	Damiu Maya		0		Memenuhi Syarat
73	Damiu Sharon		4		Tidak Memenuhi Syarat
74	Kevin Water		0		Memenuhi Syarat
75	Moya Jamil		0		Memenuhi Syarat
76	Roso Water		0		Memenuhi Syarat
77	Tomia Water		7		Tidak Memenuhi Syarat
78	Airo Water		0		Memenuhi Syarat
79	Fajar Water		12		Tidak Memenuhi Syarat
80	Yosiko Water		0		Memenuhi Syarat
81	Abaqua Water		13		Tidak Memenuhi Syarat