

Lampiran 1. Ceklist Pemeriksaan Struktur Bangunan Ruang Operasi RS X

No	ITEM	YA	TIDAK	KETERANGAN
1	Lantai			Memenuhi syarat
	a. Tidak licin	V		
	b. Kedap air	V		
	c. Terbuat dari vinyl	V		
	d. Permukaan tidak berpori		V	
	e. Mudah dibersihkan	V		
	f. Berwarna terang	V		
	g. Pertemuan lantai dengan dinding lengkung/konus	V		
	h. Anti bakteri	V		
	Jumlah	7	1	
2	Dinding			Memenuhi syarat
	a. Mudah dibersihkan	V		
	b. Tidak berjamur		V	
	c. Berwarna terang	V		
	d. Kuat/Utuh	V		
	e. Cat tembok yang tidak luntur	V		
	f. Kedap air	V		
	g. Pertemuan dinding berbentuk lengkung/konus	V		
	h. Bersifat nonporosif/tidak berpori	V		
	Jumlah	7	1	
3	Ventilasi			Tidak memenuhi syarat
	a. Menggunakan AC central		V	
	b. AC dilengkapi dengan filter bakteri dan		V	
	c. Tidak terdapat hubungan langsung dengan udara luar		V	
	d. Memiliki hepa filter		V	
	e. Tekanan udara positif		V	
	f. Dilengkapi kontrol kelembaban dan temperatur		V	
	g. Sistem ventilasi terkontrol		V	
	h. Ventilasi dapat mengontrol bau	V		
	Jumlah	1	7	

NO	ITEM	YA	TIDAK	KETERANGAN
4	Langit-langit			Memenuhi syarat
	a. Kuat	V		
	b. Berwarna terang	V		
	c. Mudah dibersihkan	V		
	d. Tahan terhadap air	V		
	e. Tinggi langit-langit minimal 2,7 meter	V		
	f. Tidak bercelah	V		
	g. Tidak berjamur	V		
	h. Lapisan penutup langit tidak berpori	V		
	Jumlah	8		
5	Pintu			Tidak memenuhi syarat
	a. Pintu otomatis	V		
	b. Berwarna terang	V		
	c. Bersih	V		
	d. Lebar pintu minimal 1,20 meter	V		
	e. Pintu dari bahan panil		V	
	f. Pintu dalam keadaan tertutup	V		
	g. Pintu tidak bercelah		V	
	h. Dilengkapi dengan interlock sistem		V	
	Jumlah	5	3	